

IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI: POIAGO

SCHEDA DATI TECNICI			
Parametri di processo		Valori di progetto	Valori medi Gennaio - Giugno 2008
Abitanti equivalenti	A.E.	600	737
Portata media al biologico	m ³ /d	120	150
Carico organico	kg COD/d	54.00	86.99
Carico solidi sospesi	kg MST/d	36.00	29.76
Carico BOD	kg BOD/d	24.00	38.15
Carico azoto	kg azoto/d	7.2	5.69
Carico fosforo	kg fosforo/d	1.2	1.08

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO						
Parametri		Valori medi Gennaio – Giugno 2008			Lim.Tab.III L. R. 1053	Abbattimenti medi %
		N° determ.	Ingresso	Uscita		
BOD	mg/l	3	254.7	10.3	40	96.1
COD	mg/l	3	580.7	69.7	160	87.9
MST	mg/l	3	198.7	18.3	80	90.8
Azoto	mg/l	3	38	22.4	-	36.2
Fosforo	mg/l	3	7.2	3.5	-	48

