



STUDIO ING. ERMES MONTERMINI
Via I° Maggio 14 - 42035 Castelnovo ne' Monti (RE)
tel. 0522 083418 - email: ing.montermini@gmail.com

COMUNE DI CARPINETI
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Progettista
Ingegnere
Ermes Montermini

Committente: COMUNE DI CARPINETI
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Progetto: RIQUALIFICAZIONE DELL' AREA DENOMINATA "PARCO MATILDE" NEL CAPOLUOGO
PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato: IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Data: novembre 2018 Scala: 1: 250 N. Tav. **4**

ELETTRO PROGET
Studio tecnico di progettazione impianti tecnologici
Via Kennedy 47/G - 42035 Castelnovo Monti(RE)
Tel. 0522/7117057 Fax 0522/7117057

PROGETTO: AS-BUILT PRELIMINARE ESECUTIVO

IMPIANTO ELETTRICO IMPIANTI SPECIALI IMPIANTO TERMICO IMPIANTI IDRICO

Oggetto: **PLANIMETRIA ILLUMINAZIONE** Data Prima Emissione: **Novembre 2018**

Eseguito: _____ Verificato: _____ Approvato: _____
Nome: _____ Data: _____ Nome: _____ Data: _____

Progettista:
BAZZOLI Per. Ind. CRISTIAN

Scala: 1:250 Tavola N°: **IE01.0**

File: 1842.DWG

- Disegno non valido ai fini architettonici -
- E' vietata la riproduzione se non autorizzata dallo studio -
- Il presente elaborato annulla tutti i precedenti -

Q.F.M... Quadro ELETTRICO con Blocchi PRESE per allacci temporanei delle manifestazioni

POZZETTO ISPEZIONABILE 40x40 SENZA FONDO

NUOVA POLIFERA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORRUGATO AUTOPORTANTE

CORPI ILLUMINANTI ESISTENTI RIQUALIFICAZIONE A LED e MANUTENZIONE

NUOVO CORPO ILLUMINANTE SU PALO 4 m.f.t. tipo ECORAYS - TP 0F2H1 3.5-2M

Parco MATILDICO			
puntoluce	led	30.5 W	4556 lm
altezza	4.0		m
arretram.	0		m
palo	Rastremato		
tipologia	Testapalo		
trattam.	acciaio zincato		

CLASSIFICAZIONE Classificato come categoria **S3** e deve ottenere i seguenti risultati.

- un livello di illuminazione minimo mantenuto di circa **7.5 Lux. e minimo di circa 1 Lux**
- un coefficiente di disuniformità d'illuminazione, inteso come rapporto fra illuminamento minimo (E_{min}) ed illuminamento medio (E_{med}) non superiore a **0,4**.

