




### INTERVENTI IN LOCALITA' MAROLA – COMPLETAMENTO OPERE DI II° STRALCIO VIA DANTE ALIGHIERI

Fornitura e posa in opera di n.1 nuovo palo conico di illuminazione pubblica h 9m f.t., spess. 3mm completi di testa-palo e nuovo corpo illuminante a LED ad alta efficienza (AEC I-TRON1 OC8 STU-W 3.5-6M PLM 77W – tipologia identica a quelli già installati negli stralci precedenti), temperatura di colore 3000°K da installarsi su V. Dante Alighieri all'altezza dello stradello di accesso al Metato. Si precisa che è già presente nella zona di installazione idoneo plinto predisposto allo scopo. Il nuovo corpo illuminante dovrà essere alimentato dalla dorsale elettrica già esistente;



### INTERVENTI IN LOCALITA' MAROLA – COMPLETAMENTO OPERE DI II° STRALCIO VIA CANOVA

- 1) Fornitura e posa in opera di n.14 nuovi pali rastremati di illuminazione pubblica h 3m f.t., spess. 3-3mm completi di testa-palo e nuovo corpo illuminante a LED ad alta efficienza (AEC ECORAYS TP 0R2C1 STU-M 4.50-1M 16W 1660lm CCT 3000°K – tipologia identica a quelli già installati negli stralci precedenti), temperatura di colore 3000°K da installarsi nel tratto terminale di V. Canova. Si precisa che sono già presenti nella zona di installazione idonei plinti, e idoneo cavidotto interrato per posa cavi, predisposti allo scopo;
- 2) Fornitura e posa in opera nel cavidotto esistente di cui sopra di tutte le linee elettriche, realizzate con cavo in rame isolato in con gomma butilica e guaina esterna tipo FG16, tensione nominale 0,6/1 kV, posate all'interno di cavidotto esistente a servizio dell'intero sistema di illuminazione pubblica. La nuova dorsale dovrà essere collegata alla parte terminale della dorsale elettrica esistente;



**Comune di Carpineti**  
 Provincia di Reggio Emilia  
 P.zza Matilde di Canossa, n.1  
 P.IVA 00445630353



**Studio Tecnico**  
**Dott. Ing. Lori Cavandoli**  
 Progettazione e Servizi  
 impianti elettrici ed affini  
 energie rinnovabili  
 prevenzione incendi

Inscr. Albo Ingegneri Reggio Emilia n. 998  
 Partita IVA 01502680356  
 Via F.lli Cervi 14 Carpineti (RE)  
 Tel / Fax 0522.618272  
 Cell. 335.375969  
 email studio.cavandoli@gmail.com  
 email rinnovabili.cavandoli@gmail.com  
 email PEC lori.cavandoli@ingpec.eu

Proprietà privata, è vietata la riproduzione anche parziale del documento senza autorizzazione (art.2577 c.c.)

Timbro e Firma

Descrizione dei lavori:  
**RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA**  
 OPERE DI III° STRALCIO  
 Comune di Carpineti (RE), località Valestra e Marola

Committente: **Comune di Carpineti**  
 P.zza Matilde di Canossa n.1  
 42033 - Carpineti (RE)

Destinatario: **Comune di Carpineti**  
 P.zza Matilde di Canossa n.1  
 42033 - Carpineti (RE)

Unità Immobiliare: **Comune di Carpineti**  
 località Valestra  
 42033 - Carpineti (RE)

Elaborato:  
**Planimetria distribuzione impianti elettrici - Marola**

Protocollo:	PRG2818		
rev.00	08.05.2018	Progetto Esecutivo	
rev.	data	descrizione	
Data:		Scala:	
Tipo Documento:	esecutivo		
Nome file:	ie06b - layout.dwg		
	Maggio 2018	Note:	Layout NON valido ai fini architettonici
			<b>IE06b</b>